Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Délégation départementale d'Eure-et-Loir **Préfecture d'Eure-et-Loir**

Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)
MONSIEUR LE PRESIDENT - CHARTRES METROPOLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ERMENONVILLE LA GRANDE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - C'CHARTRES EAU

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CHARTRES METROPOLE

Prélèvement	**00131166**	**Commune**	**ERMENONVILLE-LA-GRANDE**
Unité de gestion	0141 CHARTRES METROPOLE	**Prélevé le :**	**lundi 26 octobre 2026 à 13h35**
Installation	UDI 001111 ERMENONVILLE LA GRANDE	**par :**	AGM
Point de surveillance	P 0000002169 LE BOURG	**Type visite :**	AA
Localisation exacte	MAIRIE ROBINET EXTÉRIEURE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	14,8	°C				25,00
pH	7,9	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,40	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,40	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : AX Code SISE de l'analyse : 00137031 Référence laboratoire : LSE2610-23956

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	1,4	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,09	°f				
Titre hydrotimétrique	24,22	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	37,00	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	569	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	13,90	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	**1,04**	**mg/L**		1,00		
Nitrates (en NO3)	**52,00**	**mg/L**		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,3	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	138	µg/L				200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00131166)

Eau de qualité chimique non conforme du fait d'une teneur en nitrates supérieure à la limite de qualité en vigueur. La consommation de cette eau est à déconseiller pour le groupe sensibl e constitué des femmes enceintes et des nourrissons. Il a été demandé de prendre des mesures de gestion pour rétablir la conformité de l'eau distribuée et informer la population de cette situation.

Chartres, le 27 novembre 2026

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Ingénieur.e d'études sanitaires

signé :

Aurélie MARCEL